

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности по Щекинскому району Тульской области

301244, Тульская область, г.Щекино, ул.Путевая,д.4, тел.(48751) 5-38-34.

Предписание № 86 / 1 / 2 .

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное образовательное учреждение «Социалистическая средняя
общеобразовательная школа №18»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

в лице директора Рожковой Ларисы Владимировны

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору по
Щекинскому району Тульской области Корнеева В.А. № 86 от «25» мая 2014года, ст. 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ОНД)

« 6 » июня 2014г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

« 10 » июня 2014г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена плановая проверка инспектором ОНД по Щекинскому району Тульской области
Гусевым Денисом Вячеславовичем в отношении МОУ «Социалистическая средняя
общеобразовательная школа №18» по адресам Щекинский район пос.Социалистический
ул.Трудовая д.8

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором Рожковой Ларисой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Кладовую расположенную на 2-ом этаже оборудовать дверью с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.	СНиП 2.08.02-89* п.1.82	До 30.05.2015г	
2	Выход на чердачное помещение оборудовать противопожарным люком 2-го типа.	СНиП 21.01-97* п.8.4	До 30.05.2015г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Щекинскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного

Гусев Д.В.

инспектора по пожарному надзору)

« 10 » июня 2014г.



(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):



директор Рожкова Лариса Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » июня 2014г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99